


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

OBO Bettermann GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product


Kabelträgersystem für elektrische Installation
Cable carrier systems for electrical installation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 61537 (VDE 0639):2007-09; EN 61537:2007



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

J. Gutermann
J. Gutermann

Aktenzeichen: 248000-5430-0001 / 147960
File ref.:

Ausweis-Nr. 40038778
Certificate No. Blatt 1
Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2013-11-12

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-5430-0001 / 147960 / CC4 / LR

Datum / *Date*
2013-11-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038778
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038778.

Kabelträgersystem für elektrische Installation
Cable carrier systems for electrical installation

Typ(en) / *Type(s)*:

GR-Magic

Beschreibung
Metallisches Gitterrinnen-System aus Stahl,
galvanisch verzinkt oder tauchfeuerverzinkt oder
aus Edelstahl.
Temperaturbereich - 20 °C bis 120 °C
Grundflächenlochung Klassifizierung D
Schlagfestigkeit 5J

Description
*Metallic mesh cable tray system made of
steel, electro galvanised or hot-dip galvanised
or made of stainless steel
Temperature range - 20 °C up to 120 °C
Perforation base area classification D
Impact resistance 5J*

Nennbreite
Nominal width 50, 100, 150, 200, 300, 400,
450, 500, 600 (mm)

Nennhöhe
Rated height 35, 55, 105 (mm)

Zubehör
Trennstege
Trennstegverbinder
Klemmstücke
Formteile
Verbinder
Distanzbügel
Wand- und Bodenbefestiger
Seitenhalter
Montageplatten
Accessories
Barrier strips
Barrier strip connectors
Fastener
Fittings
Connectors

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / page
40038778 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-5430-0001 / 147960 / CC4 / LR

Datum / *Date*
2013-11-12

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038778
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40038778.

*Stand-off brackets
Wall clamp / central hanger
Side holder
Mounting plates*

Firmenzeichen
Trademark



Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Abteilung CC4
Section CC4

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40038778

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hüngser Ring 52, 58710 Menden

Aktenzeichen / *File ref.*
248000-5430-0001 / 147960 / CC4 / LR

Datum / *Date*
2013-11-12

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40038778.
This supplement is part of the Certificate No. 40038778.

Kabelträgersystem für elektrische Installation *Cable carrier systems for electrical installation*

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/ <i>Reference</i>	OBO Bettermann GmbH & Co. KG
30000244	Hüngser Ring 52
	D-58710 MENDEN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Abteilung CC4
Section CC4